

Задание на отключение общеобменной вентиляции и управление клапанами

При интеграции проектируемых систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, установок автоматического газового пожаротушения в существующую систему противопожарной защиты объекта, выполненную на базе ИСО «Орион» обеспечить:

- отключение общеобменной вентиляции,
- закрытие огнезадерживающих клапанов (при наличии),
- открытие клапанов дымоудаления (при наличии) по сигналу «Пожар» в помещениях архива.

						АГПТ– ТТ.4			
						г.Новосибирск, ул.Планетная, 32			
						Помещение архива			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата				
Разработал						Система автоматического газового пожаротушения	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	1	1
						Задание на отключение общеобменной вентиляции и управление клапанами			
Н. контроль									