

### Задание на удаление огнетушащего вещества

В соответствии с СП 5.13130.2009 п. 8.14.3 для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара необходимо использовать общеобменную вентиляцию зданий, сооружений и помещений. Допускается для этой цели предусматривать передвижные вентиляционные установки (дымососы).

Для удаления огнетушащего вещества из защищаемых помещений после сработки установки газового пожаротушения предусмотреть использование вытяжной вентиляции защищаемых помещений.

Параметры защищаемых помещений:

Наименование защищаемого помещения	Вид ГОТВ	Масса ОТВ, кг
Архив	Хладон 125	721,5

						АГПТ– ТТ.3			
						г.Новосибирск, ул.Планетная, 32 Помещение архива			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата				
Разработал						Система автоматического газового пожаротушения	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	1	1
						Задание на удаление ГОТВ			
Н. контроль									