



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НИИ измерительных приборов
Новосибирский завод имени
Коминтерна»**

195197, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект,
д. 66, лит. В

(АО «НПО НИИИП - НЗиК»)

Россия, 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32
тел.: (383) 279-06-03, 278-97-00, факс: (383) 279-88-51
niiip@komintern.ru kanc@komintern.ru

ОГРН 1025400510827, ОКПО 07502168
ИНН/КПП 5401199015/546050001

« 12 » _____ 20 17 № 161/112

На № _____ от _____

Г

1

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Замена оборудования, указанного в техническом задании на какие-либо аналоги невозможна, так как комплект данного оборудования обусловлен проектными решениями, отражёнными в рабочей документации по «Реконструкции канализационного коллектора Д400 мм от канализационного колодца КК86 до границы раздела с МУП г. Новосибирска «Горводоканалом» согласованной «Горводоканалом».

Генеральный директор

П.В. Заболотный

Исп. Лестева Е.В.
(383)278-99-97

L

081908

1

Исх. № 151 от 05.05.2017г.

АО «НИИ измерительных приборов –
Новосибирский завод имени Коминтерна»
Демьяненко И.А.

Уважаемый Илья Александрович!

Просим дать следующие разъяснения по Запросу котировок на право заключения договора на поставку комплектной канализационной насосной станции Стеклотек из армированного стеклопластика для нужд Акционерного общества «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна»:

возможна ли замена метода изготовления стеклопластикового корпуса КНС без потери физико-механических и прочностных свойств изделия.

ООО «ТК «Биоэкология» при производстве изделий из стеклопластика применяется метод контактной формовки. Наша продукция производится согласно ТУ 2296-016-89014532-2016 и имеет сертификат соответствия "Изделия стеклопластиковые торговой марки "САНИТЕК". На корпуса из стеклопластика мы предоставляем гарантию 36 месяцев.

Руководитель
Проектного отдела



Савин А.Ю.

Акционерное общество «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна»	
Входящий №	3900
« 11 »	05 20 17г.
Кол-во листов	