


РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(извещение № 31806016327)

«22» января 2018 г.

Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации	Разъяснение положений аукционной документации
<p>Вопрос поступил 18.01.2018 15:33 мин.</p> <p>- Позиция 4. Лампа энергосберегающая Philips или Osram 23-25Вт 4000К, 3150лм, E27, исполнение спираль</p> <p>- Позиция 5. Лампа энергосберегающая Philips или Osram 11-12Вт 4000К, 3150лм, E27 исполнение спираль</p> <p>4000К, 3150лм – для ламп характеристика нетипичная. Световой поток 3150 Лм для ламп это слишком много. Такие характеристики больше подходят к светодиодным светильникам. Прошу уточнить технические характеристики.</p>	<p>Световой поток Ламп энергосберегающих Philips или Osram должен быть: для позиции 4 -1600 лм; для позиции 5 -650 лм.</p> <p>Уважаемый претендент, Заказчиком принято решение внести изменения в техническую часть аукционной документации, относительно уточнений технических характеристик позиции 4 и позиции 5.</p>

Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК»


(О.С. Макаров)
(подпись)